

miércoles, 7 de noviembre de 2023

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/23 [CU-016/23]
“Edificio Académico Aulas E-2”, (UNLC)
Villa de Merlo, Provincia de San Luis

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4° del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente CIRCULAR con las siguientes disposiciones:

En planilla modelo de conformación del cómputo y presupuesto

Consulta N° 1

“...Item 12:4 ajuste de solía de acero inoxidable para juntas...”

Respuesta N° 1

“..... En especificaciones técnicas punto 15 juntas de dilatación, a esto se refiere en pisos y paredes llevarán tapajuntas o solías en caso de los pisos ,serán de acero inoxidable, con su colocación y ajuste correspondiente....”

Consulta N° 2

“...Item 12.4: Muebles y mesadas. Detallar características de los muebles, alturas, materiales, herrajes etc. Detalles gráficos. Ubicación según los locales....”

Respuesta N° 2

“..... en todos los casos tanto en aulas taller, lactario, primeros auxilios, maestranza, sala de integración docente etc el mueble será bajo mesada de melamina color, con herrajes metálicos de primera calidad con cerradura, estantes y cajones. Sobre banquina con una altura total desde piso a nivel superior de mesada de 90cm. En office llevara alacena de las mismas características. En aulas 19 y 20 de planta baja el mueble será de melamina con estantes regulables de altura total 2.00mt con cerradura.

En sanitarios llevara un mueble de las mismas características de 1,00m de ancho por 2,00m de altura con cerradura y estantes...”

Consulta N° 3

“...Item 6.5: Indicar Material, leyenda y dimensiones de logos corpóreos de fachada....”

Respuesta N° 3

“..... El material es Acero Inoxidable letras tipo cajon con la siguiente leyenda y dimensiones según grafico adjunto....”



122 CM 122 CM 119 CM 122 CM

207,4 CM


UNLNC

Consulta N° 4

“...Ítem 20: El itemizado del cómputo y presupuesto no coincide con los planos adjuntos de carpinterías.¿ se puede optar por cargar en planilla de cómputo y presupuesto el itemizado según figura en planos de aberturas?.....”

Respuesta N° 4

“..... En ítem 20 figura toda la carpintería solicitada según planilla de carpintería y en subítem 20.28 donde dice cerramiento vidriado con puerta de una hoja en tutorías (no está plasmado en planilla de carpintería pero si en proyecto, serán dos frentes de 2,75 y 3,45mts con puerta incluida de 0.80 de blindex altura total 3,00mts”


CECILIA ANDREA
DNE 27628115

Firma de Responsable Univ.

Cargo / Fecha